

?????? ?????????? ??
????????????? ????????,
????????????? ????????

????

Обеспечить безопасность персонала, и подготовить фронт работ для устройства стяжек.

????????????????? ???????

- Устройство гидроизоляции на переходных балконах
- Устройство фасадов СФТК с балконов.

??? ?????????? ? ????? ????????

Монтаж и закрепление ограждений в проектном положении.

????????????????? ???????

- Установка на переходных балконах отлива – окрытия.
- Устройство стяжек.

????????????????? ??? ?????????????? ???????

Приоритетно сначала установить ограждения на переходных балконах, затем на лестничной клетке. Анкеры для креплений ограждений применяются из нержавеющей стали.

Конструкция пяток (пластин) должна исключать расположение анкера в краевой зоне плиты балкона ближе 100 мм. На этапе разработки узла крепления изделия необходимо предусмотреть смещение отверстий в пластине.

?????? ??????????

- Допускаются ли для креплений анкеры из оцинкованной стали? Ответ: Применять следует анкеры из нержавеющей стали. Агрессивность среды не обеспечивает долговечность и надёжность крепления ограждений в период последующей эксплуатации.

?????????? ???????

- Анкерные крепления расположены в краевой зоне, менее 100 мм. Риск сколов в краевой зоне монолитной плиты. Установить эталон, до массового изготовления ограждений.

??????????

- Эталонные работы, акт.
- Технологическая карта.

????

Вставьте фото без спецэффектов.

Версия #1

Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:22

Дмитрий Волобуев обновил 16 июля 2025 14:05:22